

energieprestatiecertificaat

publieke gebouwen

school voor lager onderwijs

publieke organisatie

Sint Johanna school		bouwjaar	1951	
straat	Torenstraat	nummer	30	bus
postnummer	2160	gemeente	Wommelgem	

gemeten energieverbruik (kWh/m²):

112.12

112.12
kWh/m²



adviezen gebruiker

adviezen beheer en installatie

- * energiezorg: materiaallijst opstellen en/of ter beschikking stellen om het beheer van de technische installatie te optimaliseren
- * energiezorg: noteren van onderhoudsacties in onderhoudsdossier
- * energiezorg: energiezorg structureren
- * gebouwschil: de buitenmuren beter isoleren. Evalueren optimale isolatiewijze (aanbrengen isolatie aan binnen- of buitenzijde of opvullen spouw)
- * gebouwschil: ramen vervangen door ramen met superisolerende beglazing.

adviezen beheer en installatie (vervolg)

- * verwarming: het kraanwerk groter dan DN40 isoleren om het distributieverlies te beperken
- * verwarming: een reflecterende folie aanbrengen achter radiatoren die tegen een buitenmuur geplaatst zijn
- * sanitair warm water: de elektrisch boilers voorzien van week- of jaarklokken als de (legionella)wetgeving dat toestaat.
- * verlichting: reorganiseren van de verlichtingskringen binnen één lokaal zodat de verlichtingsarmaturen dicht bij het raam afzonderlijk bediend worden en uitgerust kunnen worden met een automatisch dimsysteem. Dimmen van deze kring bij voldoende daglicht.
- * elektrische apparatuur: rekening houden met het energiecriterium bij de aankoop van elektrische kantoorapparatuur

energiedeskundige

voornaam	David	achternaam	Taelman	erkenningscode	EP06728
straat	Huib Hostelei			nummer	5
postnummer	2540	gemeente	Hove	bus	

verklaring van de energiedeskundige

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, energieverbruiken, energieaudit).
datum: 30/12/2008

handtekening:



Dit certificaat is geldig tot en met 30/12/2018